

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Krótka 1
Nazwa skrócona:
P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie
tel 44 754 76 11 fax 44 789 06 47
e-mail: sekretariat@pgk.opoczno.pl
www.pgk.opoczno.pl



NIP: 768-000-38-62
REGON: 590028079
KRS: 0000 110297
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział KRS I Sekcja
Kapitał Zakładowy: 22.362.000,00 zł
Konto bankowe:
BANK PEKAO S.A. I o/ Opoczno
51 1240 3129 1111 0010 3596 7995

Opoczno, dn. 12.03.2019 r.

Wyjaśnienie

**Dotyczy: dostawy pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobawiny”
Nr sprawy 06/DTE/2019.**

Dnia 11.03.2019 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie do treści SZ nr sprawy 06/DTE/2019, na które udzielamy odpowiedzi

1. Rura PE DN 200x11,9 SDR (kanalizacja) dł. 12 mb – czy zamawiający dopuszcza rurę o takich samych parametrach, ale przeznaczoną do wody i posiadającą atest higieniczny (rura różni się tylko kolorem, do wody jest z niebieskim pasem).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy rur przeznaczonych do wody.

Zamawiający wymaga dostarczenia rur ciśnieniowych do kanalizacji o parametrach: PE 100 Ø 200 x 11,9 SDR 17 PN 10 (kolor czarny).

2. Rura PVC-U DN 200 o długości 2m i 1m – mają być w wersji litej czy spienionej i z jaką grubością ścianki.

Odpowiedź:

Zamawiający w Rozdziale III ust. 2 pkt. 2 Specyfikacji Zamówienia nr sprawy 06/DTE/2019 wskazał, iż rura PVC-U DN 200 o długości 2 m i 1 m mają być w wersji „litej” o grubości ścianki 5,9.

mgr inż. Hubert Wiktorowicz
Hubert Wiktorowicz
Kierownik Biura Technicznych
w specjalności instalacyjnej
LÓD/05/P/OC/18/06

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
ds. techniczno-ekonomicznych
Jan Wieruszewski
Jan Wieruszewski