

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej  
Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością w Opocznie  
26-300 Opoczno, ul. Krótka 1  
Nazwa skrócona:  
P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie  
tel 44 754 76 11 fax 44 789 06 47  
e-mail: sekretariat@pgk.opoczno.pl  
www.pgk.opoczno.pl



NIP: 768-000-38-62  
REGON: 590028079  
KRS: 0000 110297  
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  
w Łodzi Sąd Gospodarczy  
XX Wydział KRS I Sekcja  
Kapitał Zakładowy: 22.362.000,00 zł  
Konto bankowe:  
BANK PEKAO S.A. I o/ Opoczno  
51 1240 3129 1111 0010 3596 7995

Opoczno, dn. 14.03.2019 r.

## Wyjaśnienie

**Dotyczy: dostawy pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobawiny”  
Nr sprawy 06/DTE/2019.**

Dnia 13.03.2019 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie do treści SZ nr sprawy 06/DTE/2019, na które udzielamy odpowiedzi

1. Studzienki kanalizacyjne system dn/id 400 (typ 425) w tym:  
KINETA zbiorcza pvc typ 425/200 na rurę korygowaną pvc dn/id 400-500 – 5 szt.  
KINETA zbiorcza pvc typ 425/200 na rurę korygowaną pvc dn/id 400 – 1 szt. – Obie pozycje są jednakowe, tak ma zostać?.

Odpowiedź:

Zamawiający, omyłkowo wpisał Kineta zbiorcza, winno być Kineta przelotowa PVC typ 425/200 na rurę korygowaną PVC DN/ID 400 – 1 szt.

### UWAGA !!! ZMIANA SZ

Wobec powyższego Zamawiający w oparciu o zapisu Rozdziału XIII ust. 3 SZ nr sprawy 06/DTE/2019 niniejszym zmienia treść Rozdziału III ust. 2 pkt. 4 akapit 2 , który otrzymuje brzmienie:

„Kineta przelotowa PVC typ 425/200 na rurę korugowaną PCV DN/ID 400 – 1 szt.”

2. Studzienki kanalizacyjne systemowe dn/id 400 (typ 425) w tym:  
Łącznik teleskopowy pvc DN400/315 do studni systemowych typ 425 – Czy zamawiający dopuści zastosowanie MANSZETY TYP 425 jako łącznik redukcyjny 425/315?.

Odpowiedź:

Zamawiający, nie dopuszcza zastosowania MANSZETY TYP 425 jako łącznik redukcyjny 425/315.

*A. Kłocinski*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor  
ds. techniczno-ekonomicznych  
*Jan Wieruszewski*